

Určeno všem vyzvaným
dodavatelům
(dodavatelům, kterým byla
poskytnuta zadávací
dokumentace předmětné
veřejné zakázky)

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI**
(pořadové číslo: 2)

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem
Domovní čistírny odpadních vod v obci Starkoč - soustava DČOV

ZADAVATEL

Název: Obec Starkoč
Sídlo: Starkoč 26, 286 01 Čáslav
IČ: 00640417

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávacích podmínek podle článku 9. Zadávací dokumentace ze dne 15.08.2018.

DOTAZ č.1

V textové části PD v D.1.1.a – 01 Technická zpráva se píše, že přesné délky a hloubky uložení potrubí jsou upřesněny v jednotlivých situacích ve výkresové části PD. Avšak ve výkresech situací jsou uvedeny pouze délky potrubí, nikoliv však jejich hloubky. Abychom byli schopni řádně ocenit zemní a výkopové práce, žádáme o doplnění chybějících údajů o hloubkách potrubí. Bez nich nelze provést správné ocenění kanalizačních potrubí a přípojek.

ODPOVĚď č.1

Dodavatelé vyplní obdrženy výkaz výměr - viz Příloha č.1 Zadávací dokumentace). Při kalkulaci zemních a výkopových prací počítejte s hloubkou potrubí 0,8 m. Realizace díla bude probíhat dle podmínek smlouvy o dílo.

DOTAZ č.2

V projektové dokumentaci není nikde specifikováno jasně elektrické zapojení DČOV. Dále není specifikováno, kde začíná a končí dodávka zhotovitele a jaká bude stavební připravenost u jednotlivých nemovitostí. Je třeba na výkresech jasně specifikovat polohu připojovacích míst a pokud se předpokládají nějaké stavební práce v souvislosti s připojením elektro (prorážení zdí, sekání drážek do zdí, atd.), tak je jasně specifikovat a ve výkaze výměr uvést. Stávající výkaz výměr neobsahuje žádnou položku týkající se elektro připojení DČOV. Nebo to znamená, že připojení elektro není součástí dodávky? Kdo bude zajišťovat revizi stávajících rozvodů elektro, kam se budou DČOV napojovat a kdo revizi nových zapojení elektro DČOV. Výkaz výměr neobsahuje žádné položky na revize elektroinstalace.

ODPOVĚĎ č.2

Elektroinstalace, stavební práce pro elektroinstalace, revize stávajících elektrorozvodů ani revize nových zapojení elektro nejsou předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu (zajišťuje zadavatel).

DOTAZ č.3

Dále žádáme o poskytnutí platného stavebního povolení, abychom mohli prověřit a případně zahrnout do ceny požadavky v něm případně uvedené.

ODPOVĚĎ č.3

Územní souhlas a Souhlas s ohlášením stavby (včetně souvisejících stanovisek dotčených orgánů a organizací a vlastníků dotčených pozemků) obdrží až vybraný dodavatel při předání a převzetí staveniště. Tyto dokumenty nemění rozsah ani parametry předmětu plnění této veřejné zakázky malého rozsahu.

DOTAZ č.4

Dále žádáme o poskytnutí platných všech vyjádření správců sítí, abychom si mohli prověřit a případně zahrnout do ceny požadavky v nich případně uvedené.

ODPOVĚĎ č.4

Viz odpověď na dotaz č.3.

Ostatní části Zadávací dokumentace nedotčené těmito dodatečnými informacemi se nemění. Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádostí poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

Ve Starkoči, dne 27.08.2018



Jan Jiskra
za zadavatele
Jan Jiskra - starosta